

Приложение № 3
к Паспорту ОСИ № 17 от «07» апреля 2025 г.

Форма
Утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 05.06.2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГАУЗ СО «ДТП № 13»

С.С. Аверьянова
«07» апреля 2025 г.



ПЕРЕЧЕНЬ № 17

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему
органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Государственное автономное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург». Поликлиническое
отделение.

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Ткачей, д. 16А; телефон: +7 (343) 344-00-90; электронная почта: info@dr13.ru; сайт: www.dr13.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):

- часть здания 4 этаж (-а, -ей) (или _____), 2967,0 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет), _____ кв.м.,
- год постройки здания: 2009 г., реконструкции: _____ г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 17 от 07.04.2025 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект признан доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (К, С) и доступным частично (ДУ) для инвалидов категорий (О, Г, У).
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Политиническое отделение ГАУЗ СО «ЦПП № 13», расположенных по адресу: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (К, С) и доступным частично (ДУ) для инвалидов категорий (О, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории	
			Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры

		обслуживаемых инвалидов	
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, огранить и выделить препятствия на путях движения.
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	Отсутствует. Обратиться к собственнику прилегающей территории для нанесения наземной дорожной разметки 3,6×6,0 м на парковочных местах, предназначенных для размещения автотранспорта инвалидов.
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.	– установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	– установить тактильно-звуковые мнемосхемы на всех этажах здания; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – на поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливать (организовать сопровождение); – для эвакуации инвалидов и других МПН с верхних этажей здания, приобрести эвакуационное кресло (типа «Самоспас», КСС-02, КСК-02); – обеспечить на объект доступ собаки-проводника с соответствующими документами по п. 7 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора; – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МПН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;

			– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – приобрести перекатной пандус; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).
6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	<u>Доборудовать туалет для инвалидов и других МГН на 1 этаже здания.</u> – установить кнопку вызова со шнуром в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020.
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	Оборудовать помещение сигнализацией об опасности. Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. Сайт учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019.

8	К, О, С, Г, У	Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи	<u>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН. необходимо актуализировать имеющиеся документы, а в случае их отсутствия:</u> Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении. Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении. Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте. Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении. Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении. Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала. Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН. Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.
---	---------------	---	--

12. Дополнительная информация:

Нагрудное обследование проводилось 20.03.2025 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 20.03.2025 года по 07.04.2025 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2025-2027 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.


СОГЛАСОВАН:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель

Чкаловской районной местной организации
г. Екатеринбург Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

М.П.



О.С. Крушинский

"07" апреля 2025 года

Приложение: Справка № 17 от 07.04.2025 г.