

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.08.2023 г. № 562-ПП

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области от 11.02.2014 г.
№ 70-ПП «О координации деятельности
в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
на территории Свердловской области»
(в ред. от 03.07.2025 г. № 362-ПП)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГАУЗ СО «ДТП № 13»



С.С. Аверьянова

«25» июня 2026 года

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 27

«25» июня 2026 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Поликлиническое отделение «Волчанский».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620030, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Волчанский, д. 2А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание (количество этажей), _____, _____ кв.м,

– часть здания __ этаж (-а, -ей) (или на 1 этаже), 147,1 кв.м,

– наличие прилегающего земельного участка (да/нет), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2026 г., капитального 2029 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника
№ 13 город Екатеринбург».

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАОЗ СО «ДПП № 13».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А; телефон: +7 (343) 344-00-90; электронная почта: info@dp13.ru; сайт: www.dgp13.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная (региональная).

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34б; телефон: +7 (343) 312-00-03; электронная почта: minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: медицинские.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 20;
- вместимость 20;
- пропускная способность 35.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусными маршрутами №№ 56, 64, 65, 74 до остановки общественного транспорта «Психбольница (по ул. Сибирский тракт). Далее пешим ходом 150 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать): есть.
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать _____)) нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	НЕТ
6.	Система информации и связи на всех зонах	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁵	НЕТ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	НЕТ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как:

– Вариант «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для инвалидов категорий (Г, У);

– Вариант «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов категорий (К, О, С);

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, Г, У), доступно условно (ДУ) для инвалидов категории (С) и недоступно (НЕТ) для инвалидов категории (К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Рекомендации по адаптации объекта работы ⁶			
	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
				технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	Обратиться к собственнику территории по вопросу нанесения дорожной наземной разметки на парковочном месте для стоянки автомашин инвалидов, передвигающегося на кресле-коляске, в соответствии с требованиями п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330.2020

2.	Вход (входы) в здание	– выполнить ремонт лестницы (привести в соответствие с нормативными требованиями высоты и глубину ступеней); – выполнить ремонт пандуса (привести в соответствие с нормативными требованиями в части: ширины марша, уклона наклонных участков, отсутствия колесоотбойного устройства - бортика, поручней, размера разворотной площадки. Наклонная поверхность (марш пандуса) должна быть непрерывной, с постоянным уклоном, цельной, без разрывов на лестничные марши или отдельные ступени); – установить нормативные поручни на лестнице и пандусе, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022; – привести высоту порогов входной двери и двери тамбура к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать дверные доводчики на входной двери и на двери тамбура до нормативных значений (усилие открывания не более 50 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.	– установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью тамбура, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2018; – выделить контрастным цветом периметры рабочих створок входной двери и двери тамбура, с обеих сторон; – выделить контрастным цветом дверные ручки входной двери и двери тамбура, с обеих сторон; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).	
----	--------------------------	---	--	--

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	– отрегулировать доводчики на дверях по пути следования инвалидов и МГН (усилие открывания не более 50 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); – заменить двери на пути движения инвалидов и МГН, на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м); – оборудовать зону ожидания (отдыха) для инвалидов различных категорий; – оборудовать на объекте место ожидания для собаки-проводника, в соответствии с п. 5.16 СП 138.13330.2012; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.	– установить тактильную мембрану при входе; – установить информационные тактильные таблички с плосковыпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плосковыпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля на пути движения инвалидов; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – выделить контрастным цветом углы, и прочие выступающие элементы, на пути следования инвалида; – напольные тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливать (организовать сопровождение); – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.	
----	--	--	--	--

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	– входы в кабинеты врачей и процедурные оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациентов; – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – приобрести стулья с подлокотниками и настенные держатели для костылей, тростей; – приобрести кушетки с регулировкой по высоте; – заменить двери, используемые инвалидами и МГН, на двери нормативной ширины (ширина не менее 0,9 м).	– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – обеспечить свободное пространство для ног инвалида на кресле-коляске (высотой 0,75 м и шириной 0,75 м, глубиной 0,5 м); – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).	–
5.	Санитарно-гигиенические помещения	–	<u>Оборудовать туалет для инвалидов и других МГН:</u> – принять размер универсальных кабин уборных с правым или левым расположением унитаза: не менее 1,7×2,2 м; – обеспечить свободное	–

			ближайшей стены до края раковины должно быть расстояние не менее 0,2 м; – установить унитаз для инвалидов: длина унитаза должна быть не менее 0,7 м, высота в пределах 0,45-0,5 м; – установить жесткую прокладку между бачком унитаза и стеной; – установить поручни рядом с унитазом и раковиной, согласно ГОСТ Р 51261-2022; – установить в туалете зеркало с регулировкой угла наклона (высота от нижнего края зеркала до пола должна быть в пределах 0,85-1,1 м), зеркальная поверхность должна быть выполнена из материалов, которые при ударе не создают осколков; – установить держатели для костылей и тростей, одежды и сумок; – установить кнопку вызова со шнуром, в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020; – установить выносной светозвуковой оповещатель (звуковой извещатель устанавливаются над дверью доступной кабины, в которой находится человек с инвалидностью. Предназначен для индикации вызова помощи. Срабатывает при нажатии тревожной кнопки).	пространство для ног инвалида на кресле-коляске под раковиной (высотой 0,75 м и шириной 0,75 м, глубиной 0,5 м); – обеспечить свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; – обеспечить сбоку от унитаза свободную зону шириной не менее 0,8 м; – приборы, которыми пользуется инвалид на коляске, должны быть расположены на высоте 0,85-1,1 м.	
--	--	--	---	---	--

6.	Система информации и связи на всех зонах	—	—	Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	—
7.	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	НЕТ	—	—	—
8.	Все зоны и участки	—	—	—	—

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации 2026-2029 годы, согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (до 2030 года).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

(подпись)

А.А. Гейденрих

Члены Комиссии:

(подпись)

В.В. Новоселова

(подпись)

Т.А. Худякова

(подпись)

А.Н. Узких

(подпись)

О.С. Крушинский

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 13.07.2026
(дата)

в Управление социальной политики № 27

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».