

Приложение № 3  
к Паспорту ОСИ № 24 от «20» февраля 2026 г.

Форма  
Утверждена Постановлением Правительства  
Свердловской области от 05.06.2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
ГАУЗ СО «ДПП № 13»

С.С. Аверьянова  
«20» февраля 2026 г.



### ПЕРЕЧЕНЬ № 24

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург». Поликлиническое отделение Новая.
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А; телефон: +7 (343) 344-00-90; электронная почта: info@dp13.ru; сайт: www.dgp13.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):  
– отдельно стоящее здание (количество этажей), 2 этажа, 545,6 кв.м.,  
– наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 1855,0 кв.м.

— год постройки здания: 1951 г., реконструкция: \_\_\_\_\_ г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новая, д. 12А.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 24 от 20.02.2026 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект признан недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К), доступным условно (ДУ) для инвалидов категории (С), доступным частично (ДЧ) для инвалидов категории (О, Г, У).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Поликлиническом отделении Комсомольская ГАУЗ СО «ДПП № 13», расположенных по адресу: 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новая, д. 12А, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К), доступным условно (ДУ) для инвалидов категории (С), доступным частично (ДЧ) для инвалидов категории (О, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

| № п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        | Наименование мероприятия<br>по обеспечению структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры          |

|   |               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 | 2             | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1 | К, О, С, Г, У | Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта) | <p>На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов.</p> <p>Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МПН на всех путях движения, оградить и выделить препятствия на путях движения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2 | К, О, С, Г, У | Вход на территорию, пути движения на территории                 | <p>– до входа на территорию объекта через калитку, установить информационную табличку для инвалидов категории (К), что вход в Кабинет неотложной помощи организован через входную группу Входа № 1 (Главный), с указателем направления движения;</p> <p>– установить нормативную информационную табличку при входе на территорию с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</p> <p>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала возле калитки;</p> <p>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</p> <p>– обратиться к собственнику территории по вопросу нанесения дорожной разметки на место для стоянки автомашины инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, в соответствии с требованиями п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330.2020.</p> |  |
| 3 | К, О, С, Г, У | Вход (входы) в здание                                           | <p><u>Вход № 1 (Главный):</u></p> <p>– выделить контрастным цветом периметр рабочей створки двери входа и двери тамбура, с обеих сторон;</p> <p>– выделить контрастным цветом дверные ручки на двери тамбура, с обеих сторон;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– отрегулировать дверные доводчики на входной двери и двери тамбура (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>Вход № 2 (Кабинет неотложной помощи):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выделить контрастным цветом периметр двери входа и двери тамбура, с обеих сторон;</li> <li>– выделить контрастным цветом дверные ручки на двери тамбура;</li> <li>– отрегулировать дверные доводчики на входной двери и двери тамбура (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> |
| 4 | К, О, С, Г, У | <p>Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</li> <li>– выделить контрастным цветом углы, и прочие выступающие элементы, на пути следования инвалида;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– оборудовать на объекте место ожидания для собаки-проводника, в соответствии с п. 5.16 СП 138.13330.2012;</li> <li>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</li> <li>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.</li> </ul>                                                                                                          |
| 5 | К, О, С, Г, У | Зона оказания услуг                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);</li> <li>– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;</li> <li>– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;</li> <li>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН (в т.ч. организовать сопровождение детей-инвалидов, при оказании медицинских услуг на 1 этаже здания, предусмотренных формой обслуживания по Варианту «Б»).</li> </ul> |
| 6 | К, О, С, Г, У | Санитарно-гигиенические помещения          | <p><u>Туалет в поликлинике на 1 этаже:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– установить возле двери в уборную тактильную плоско-выпуклую пиктограмму и тактильную информационную табличку с плоско-выпуклыми буквами и шрифтом Брайля, обозначающую «Туалет»;</li> <li>– выделить контрастным цветом периметр дверей в санузел и кабиню, дверные ручки, с обеих сторон;</li> <li>– установить нормативную кнопку вызова помощи (со шнуром);</li> <li>– установить специальные держатели для костылей и тростей, одежды и сумок.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 7 | К, О, С, Г, У | Система информации и связи (на всех зонах) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оборудовать помещение сигнализацией об опасности.</li> <li>Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</li> <li>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне, дублированные рельефно-точечным шрифтом Брайля.</li> <li>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указываю-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                                      | <p>щие направление к эвакуационному выходу, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019.</p> <p>На сайте учреждения разместить информацию об отсутствии оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов категории (К).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | К, О, С, Г, У | Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи | <p><u>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН, необходимо актуализировать имеющиеся документы, а в случае их отсутствия:</u></p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении.</p> <p>Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении.</p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.</p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении.</p> <p>Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении.</p> <p>Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.</p> <p>Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.</p> <p>Оформить журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.</p> <p>Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>персонала на объекте.<br/>Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МПН.<br/>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МПН.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12. Дополнительная информация:**

Нагурное обследование проводилось 02.02.2026 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 02.02.2026 года по 20.02.2026 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2026-2028 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (до 2030 года).

**СОГЛАСОВАН:**

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель  
Чкаловской районной местной организации  
г. Екатеринбург Свердловской области  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



О.С. Крушинский

«20» февраля 2026 года

Приложение: Справка № 24 от 20.02.2026 г.