



5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 4А.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 22 от 11.11.2025 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект признан доступным условно (ДУ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Поликлиническом отделении Комсомольская ГАУЗ СО «ДПП № 13», расположенных по адресу: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 4А, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время объект признан доступным условно (ДУ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	
			<p style="text-align: center;">Наименование мероприятия</p> <p style="text-align: center;">по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры</p>

1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	<p>На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов.</p> <p>Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, оградить и выделить препятствия на путях движения.</p>
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	<p>Отсутствует. Обратиться к собственнику территории с предложением оборудования места для стоянки автомашины инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020 п. 5.2.1-5.2.4.</p>
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.	<p><u>Вход № 1 (Главный):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выделить контрастным цветом дверные ручки;</li> <li>– отрегулировать дверные доводчики на входной двери и двери тамбура (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul>

			<p><u>Вход № 2 (Кабинет неотложной помощи):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выделить контрастным цветом периметр рабочей створки двери входа и двери тамбура с обеих сторон;</li> <li>– выделить контрастным цветом дверные ручки на входной двери;</li> <li>– отрегулировать дверные доводчики на входной двери и двери тамбура (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.</li> </ul> <p>С целью обеспечения инвалидам равного доступа к объекту и услугам, открытым и предоставляемым для населения, в рамках реализации принципа «разумного приспособления» и соразмерности затрат, учреждением принято организационное решение по обеспечению доступа в Кабинет неотложной помощи инвалидам категории «К» через входную группу Входа № 1 (Главный).</p>
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить тактильные и тактильно-звуковые мнемосхемы;</li> <li>– установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</li> <li>– выделить контрастным цветом углы, и прочие выступающие элементы, на пути следования инвалида;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливаются (организовать сопровождение);</li> <li>– обеспечить на объект доступ собаки-проводника с соответствующими документами по п. 7 ч. 1 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;</li> <li>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</li> <li>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;</li> <li>– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</li> </ul>
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);</li> <li>– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;</li> <li>– приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в различных кабинетах;</li> <li>– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;</li> <li>– приобрести кушетки с регулировкой по высоте;</li> <li>– приобрести стулья с подлокотниками и настенные держатели для костылей, тростей;</li> <li>– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;</li> <li>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).</li> </ul>

6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	<p><u>В туалете для инвалидов и других МГН:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить нормативную кнопку вызова персонала (со шнуром);</li> <li>- заменить дверные ручки на П- или С-образной формы;</li> <li>- установить туалетные принадлежности (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги, зеркало с регулировкой угла наклона и т.п.), в соответствии с нормативными требованиями;</li> <li>- установить специальные держатели для костылей и тростей, одежды и сумок;</li> <li>- установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;</li> <li>- установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.</li> </ul>
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Оборудовать помещение сигнализацией об опасности.</p> <p>Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</p> <p>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне, дублированные рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019.</p> <p>На сайте учреждения разместить информацию об отсутствии оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов категорий «К», «О», «С».</p>

8	К, О, С, Г, У	Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи	<p><i>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН, необходимо актуализировать имеющиеся документы, а в случае их отсутствия:</i></p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении.</p> <p>Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении.</p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.</p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении.</p> <p>Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении.</p> <p>Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.</p> <p>Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.</p> <p>Оформить журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.</p> <p>Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.</p> <p>Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.</p> <p>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.</p>
---	---------------	--	--

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 27.10.2025 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 27.10.2025 года по 11.11.2025 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2025-2028 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (до 2030 года).

**СОГЛАСОВАН:**

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель  
Чкаловской районной местной организации  
г. Екатеринбург Свердловской области  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



М.П.

О.С. Крушинский

«11» ноября 2025 года

Приложение: Справка № 22 от 11.11.2025 г.