

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.08.2023 г. № 562-ПП

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области от 11.02.2014 г.
№ 70-ПП «О координации деятельности
в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
на территории Свердловской области»

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ СО «ДГП № 13»



С.С. Аверьянова

«09» июля 2025 года

(М.П.)

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 19

«09» июля 2025 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Поликлиническое отделение Сулимова.
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 41.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (количество этажей) этажа, кв.м.
 - часть здания этаж (-а, -ей) (или на 1 этаже), 766,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2025 г., капитального 2027 г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
- полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург».
- сокращенное наименование (по учредительным документам): ГБУЗ СО «ДГП № 13».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 16А; телефон: +7 (343) 344-00-90; электронная почта: info@dpl3.ru; сайт: www.dgp13.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная (региональная).

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34б; телефон: +7 (343) 312-00-03; электронная почта: minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: медицинские.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.6. Плановая мощность:

– посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 100;

– вместимость 120;

– пропускная способность 100.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусными маршрутами №№ 28, 48, 70, 82, 86, 87 до остановки общественного транспорта «Улица Менделеева» (по ул. Сулимова). Далее пешим ходом 9 метров.

Троллейбусными маршрутами №№ 32, 34, 37 до остановки общественного транспорта «Улица Менделеева» (по ул. Сулимова). Далее пешим ходом 9 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 9 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 1 минута.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (_____) (нет/есть (описать): нет. их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать _____))).

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	–	–	–	–
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи на всех зонах	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как:

– Вариант «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для инвалидов категорий (О, Г, У);

– Вариант «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов категорий (К, С).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: доступно условно (ДУ) для инвалидов категорий (К, С) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Рекомендации по адаптации объекта работы ¹			
	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
				технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	– обратиться к собственнику территории по вопросу организации парковки для автотранспорта инвалидов, в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020 п. 5.2.1-5.2.4.

2. Вход (входы) в здание	<u>Вход № 1 (Главный):</u> – произвести ремонт пандуса на входе, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (при входе на пандус не должно быть перепадов высоты; площадка в конце пандуса должна быть размером не менее 1,5×1,5 м; уклон пандуса должен быть не более 80,0 ‰; поручни на пандусе должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51261-2022: расстояние от края поручня до стойки или стены должно быть не менее 0,06 м); – произвести ремонт лестницы на входе, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней 0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022); – заменить двери на входе и в тамбуре (ширина рабочей створки в свету не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую панель); – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно	<u>Вход № 1 (Главный):</u> – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью тамбура по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой, согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку при входе в здание с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля). <u>Вход № 2</u> <u>(Отделение неотложной помощи):</u> – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей,	
---------------------------------	---	--	--

			быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – демонтировать пороги на входной двери (высота не более 0,014 м); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала. <u>Вход № 2</u> <u>(Отделение неотложной помощи):</u> – произвести ремонт лестницы на входе, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 (высота ступеней должна быть в пределах 0,12-0,15 м, глубина ступеней 0,35-0,4 м; все ступени должны быть одинаковыми по высоте и глубине; поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261-2022); – заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина рабочей створки в свету не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне входной двери предусмотреть смотровую панель); – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – демонтировать пороги на входной	входной дверью и дверью тамбура по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой, согласно требованию СП 59.13330.2020; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку при входе в здание с названием учреждения и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).	
--	--	--	---	--	--

			двери (высота не более 0,014 м); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		– отрегулировать доводчики на дверях на пути следования инвалидов и МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); – заменить двери на пути движения инвалидов и МГН на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м); – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	– установить тактильно-звуковую мнемосхему; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания, в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливаются (организовать сопровождение); – обеспечить на объект доступ собаки-проводника с соответствующими документами по п. 7 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;	

				– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		– оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – заменить двери, используемые инвалидами и МГН, на двери нормативной ширины (ширина не менее 0,9 м); – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).	– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;	

					– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			<u>Дооборудовать туалет для инвалидов:</u> – установить раковину для инвалидов и других МГН в туалете (высота установки раковины 0,8-0,85 м), от ближайшей стены до края раковины должно быть расстояние не менее 0,2 м; – обеспечить свободное пространство для ног инвалида на кресле-коляске под раковиной (высотой 0,75 м и шириной 0,75 м, глубиной 0,5 м); – установить в туалете зеркало с регулируемой углом наклона (высота от нижнего края зеркала до пола должна быть в пределах 0,85-1,1 м); – установить унитаз для инвалидов и других МГН: длина унитаза должна быть не менее 0,7 м, высота в пределах 0,45-0,5 м; – установить жесткую прокладку между бачком унитаза и стеной; – установить поручни рядом с унитазом и раковиной, согласно ГОСТ Р 51261-2022;		

			– установить крючки для костылей и тростей, одежды и сумок; – установить кнопку вызова со шнуром, в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020; – приборы, которыми пользуется инвалид на коляске, должны быть расположены на высоте 0,85-1,1 м; – установить выносной светозвуковой оповещатель (звуковой извещатель устанавливаются над дверью доступной кабины, в которой находится человек с инвалидностью. Предназначен для индикации вызова помощи. Над входом в доступные кабины, рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки).			
6.	Система информации и связи на всех зонах	–		Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	–	

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	—	—	—
8.	Все зоны и участки	—	—	—	—

¹ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации 2025-2027 годы, согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (до 2030 года).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:



(подпись) _____ А.А. Гейденрих

Члены Комиссии:


(подпись) _____ В.А. Щеглакова


(подпись) _____ О.А. Пасхина


(подпись) _____ А.Н. Узких


(подпись) _____ О.С. Крушинский

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____
(дата)

в Управление социальной политики № 24

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)
для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».