

Приложение № 3
к Паспорту ОСИ № 15 от «30» ноября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАОУЗ СО «ДГП № 13»

С.С. Аверьянова

«30» ноября 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ № 15

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург». Поликлиническое отделение «Педагогическая».
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 164. Телефон: +7 (343) 289-88-00. Электронная почта: info@dr13.ru
3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение.
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):
 - отделено стоящее 4-х этажное здание, общей площадью: 2457,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв.м.
 - год постройки здания: 2020 г.
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 67/3.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 15 от 30.11.2021 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): Объект признан доступным условно (ДУ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте до 18 лет.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург». Поликлиническое отделение «Педагогическая», расположенном по адресу: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 67/3, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным условно (ДУ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно- функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры

1	2	3	4
1.	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, огradить и выделить препятствия на путях движения.
2.	К, О, С, Г, У	Автостоянка и парковка	На парковочных местах для автотранспорта инвалидов необходимо нанести наземную дорожную разметку, размером 3,6х6,0 м. Устранить препятствия на пути движения инвалидов с парковки до входа в здание: – столбы парковочных ограждений, соединенные металлической цепью, блокируют движение инвалидов с тротуара на парковку и обратно; – автомобили, припаркованные на пути движения инвалидов, перегораживают въезд на тротуар с парковки.
3.	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	Отсутствует.
4.	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание. Входная площадка главного входа	Необходимо: <u>Вход № 1 «Центральный»:</u> – произвести ремонт входной площадки и лестницы (размер входной площадки и геометрия ступеней не соответствуют норме). <u>Вход № 2 «Кабинет неотложной помощи»:</u> – произвести ремонт пандуса.

5.	К, О, С, У	Дверь в тамбур главного входа	Необходимо: <u>Вход № 1 «Центральный»:</u> – демонтаж порогов на входной двери, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчики на входной двери до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд). <u>Вход № 2 «Кабинет неотложной помощи»:</u> – демонтаж порогов на входной двери, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчики на входной двери до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).
6.	К, О, С, У	Тамбур главного входа	Необходимо: <u>Вход № 1 «Центральный»:</u> – демонтаж порогов на двери в тамбуре, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчики на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд). <u>Вход № 2 «Кабинет неотложной помощи»:</u> – демонтаж порогов на двери в тамбуре, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчики на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

7.	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Необходимо: – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре, они не должны выступать более чем на 0,3 м. Все дверные проемы подлежат расширению по месту от 0,9 до 1,2 м. Все дверные пороги подлежат занижению до нормативного значения 0,014 м. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
8.	К, О, С, Г	Санитарно-гигиенические помещения	Доборудовать туалеты для инвалидов и других МГН на всех этажах здания.

9.	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	Организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности и звукоусиливающей аппаратурой. Организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. Отремонтировать (настроить) систему вызова помощи для инвалидов. Сайт учреждения привести в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. (с изменениями и дополнениями на 21 марта 2019 г.) и ГОСТ Р 52872-2019.
10.	К, О, С, Г, У	Кадровый состав	Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.
11.	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	Необходимо: – установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, тростей и т.п. – организовать свободную зону подхода к месту обслуживания; – приобрести электронные видео-увеличители для удобства работы с документами; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи; – приобрести перекатной пандус; – кабинеты врачей оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациентов; – приобрести кушетки с регулировкой по высоте; – приобрести переносную индукционную петлю.

Общие требования к объекту:

Необходимо организовать оказание ситуационной помощи для всех маломобильных категорий граждан, создать систему сопровождения, с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Преодоление барьеров организовать посредством оказания ситуационной помощи.

Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2016;

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Предусмотреть освещение всех участков объекта, независимое от уличного.

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для инвалидов и МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

✓ Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении;

✓ Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении;

✓ Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении;

✓ Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;

✓ Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

✓ Оформить журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

✓ Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

✓ Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо, приобрести переносную индукционную петлю, организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещения сигнализацией об опасности.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

Вход № 1 «Центральный»:

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей и входной дверью;
- выделить краевые ступени наружной лестницы контрастом;
- разместить информацию об ОСИ рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 - 1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (режима работы, часов приема).

Вход № 2 «Кабинет неотложной помощи»:

- установить тактильные предупреждающие перед входной дверью;
- разместить информацию об ОСИ рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 - 1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (режима работы, часов приема).

В месте оказания услуг/помещении учреждения (организации):

- выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- выделить место для собаки-проводника.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 29.10.2021 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 29.10.2021 года по 30.11.2021 года.


Период проведения работ по этапам адаптации в 2021-2024 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

СОГЛАСОВАН:

Представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (Ж, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)

"30" ноября 2021 года



М.П.

Крушинский О.С.

Приложение: Справка № 015ПД от 30.11.2021 г.